

Протокол общественных слушаний посредством публичных обсуждений

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО».
2. Предмет общественных слушаний: «Капитальный ремонт здания котельной №9 в/ч 44793 в.г №8 г.Семей. Корректировка».
3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания: РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК.
4. Местонахождение намечаемой деятельности: Абайская область, город Семей.
5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: Абайская область, город Семей.
6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСКВАРТИРОВАНИЯ ВОЙСК ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, БИН: 011240000764, 87780725333, 07072077@bk.ru.,
7. Реквизиты и контактные данные разработчиков документации: Раздел «Охраны окружающей среды» к рабочему проекту «Капитальный ремонт внутриплощадочных канализационных сетей в/г №1-1, г.Семей. Корректировка» разработан ИП «Темиргалиева Д.Р.».
8. Период проведения общественных слушаний: 13/07/2022 - 20/07/2022.
9. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами: Радио 106,9 FM. Доска объявлений.
10. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний."

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание
1	У меня следующие вопросы по этому проекту 1. Сразу замечание по доске объявлений. По представлению проектировщиков так выглядит доска местного исполнительного органа и так должно выглядеть объявление? И где электронный угловой штамп подтверждающим время и дату размещения в г.Семей в МИО? Где размещены эти объявления на самом деле? 2. Нет титульного листа в ОПЗ. Почему также в ОПЗ прилагается схема расположения стратегических объектов военной части в свободном доступе и имеется ли на то разрешение Министерства обороны? 3. Климатические данные которые учитывают в строительных решениях указаны неверно. Во первых СНиП РК 2.04-01-2010 по климатологии утратил силу еще в 2017 году, а если на основании его осуществляли строительные решения то весь проект подлежит пересмотру. 4. Какой уголь конкретно будет использоваться в котельной почему не указано месторождение, нет паспорта угля? Тем более 2548 т в год это большой расход угля 5. Во введении ОПЗ пишется про газовые котлы и о их преимуществе потом на 13 странице описание склада угля и золы. Потом в тепломеханических решениях стр.17 указаны нормы технологического проектирования малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе и сразу пишется о том внизу что котельная на твердом топливе и даже есть склад угля на 300тонн. 6. Раздел электроснабжение Проектом предусматривается электроснабжение электрических насосов котельной на смешанном топливе (газ, солярка). Ну тут нам вообще загадку загадали- теперь совсем не понятно- на газовом, на твердом или вообще смешанном- прошу определиться..	-	Не снятый

2	Раздел ОСС отдельно замечания: 1. Почему на титульном листе только печать эколога. 2. Климатические (Метеорологические) характеристики указаны неверно .Роза ветров в Семее не такая. 3. Нет данных по расположению водного объекта –реки Иртыш. 4. Как понять фразу «Возможно максимальный уровень грунтовых вод по архивным данным будет находиться ниже 10,0 м от поверхности земли. Во первых у вас есть изыскания- там обязаны указывать уровень грунтовых вод. Все проектные решения осуществляются с учетом расположения грунтовых вод. Во вторых в Семее уровень грунтовых вод значительно выше. 5. Пишите что размер складов угля и шлака 4 на 10 , тогда почему площадь склада угля выходит 35-36м²? 6. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения- непонятно откуда взяты объемы земляного грунта, щебня, песка . При пересыпке асфальтобетонных смесей как это понять и тогда почему нет углеводородов предельных ведь смеси содержат битум? 7. При сварке кислородом выделяются другие загрязняющие вещества. При покрасочных работах тоже выброс ЗВ не полный 8. Оценка воздействий на состояние вод- на основании какого нормативного документа был сделан расчет водопотребления в период строительства. Непонятно откуда взялось 242 рабочих дня строительства- по ОПЗ 3 месяца это как получилось что 2 месяца равняются 242 дня. 9. Почему вы уверены что объект не расположен в водоохранной зоне. Приведите Постановление по г.Семей и приведите на основании доводы об отсутствии в водоохранной зоне р.Иртыш. 10. Виды и объемы образования отходов- согласно ОПЗ количество работников в период строительства 18 человек- почему расчет отходов на 253 человека- не многовато ли для капремонта в течение 3 месяцев причем они все будут находиться на территории закрытой воинской части? 11. Как вы посчитали строительный мусор. В первых нет самого расчета во вторых при таких строительных объемах и площади		Не снятый
---	--	--	-----------

застройки отходов должно быть больше. Должен быть дефектный акт на основании его и учитывайте. 12. Как это электродов расход 1,2 тонны? 13. Описание растительности и животных г.Семей не соответствует действительности. У нас нет рыжих крыс. Стало интересно что за млекопитающее MAMMALIA. Сколько живу в Семее впервые слышу. 14. Согласно ОПЗ предполагается установка трех котлов КВр-1,25 в котельной общей мощностью 3750 кВт, приложено описание котлов и склада угля. Как это эколог не заметила – почему нет расчёта от котельной в период эксплуатации. Описана тепловая схема, габариты дымовой трубы и т.д. Тогда считайте от котельной, пишете меняется ли СЗЗ расстояние до жилой зоны и т.д. 15. Если котельная все таки есть то меняется раздел Оценка физических факторов. 16. Раздел Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы-читаем По климатическим условиям территория района относится к пустынно-степной сухой и альпийской тундрово-луговой зонам-это точно про наш Семей. Откуда у нас горно-луговые почвы 17. Расчеты выбросов взяты как говорится «с потолка», расчета рассеивания по нескольким веществам которое описывалось подробно экологом вовсе нет. БАЙБУРАЕВ ТИМУР ХУМИТОВИЧ		
--	--	--

11. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

12. Ответственное лицо местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы):

Елдарбекова Аида Бейсеханкызы

20.07.2022 г.,

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО».