



ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРІЯ АУДАНЫНЫҢ БАТЫС ТҰЗКӨЛ КЕН ОРЫНДА 259 ҰҢҒЫМАНЫ 6 кВ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 6 кВ СКВАЖИНЫ 259 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНЫЙ ТУЗКОЛЬ СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ	AFE нөмірі / Номер AFE:	
	Құжат нөмірі Номер документа:	WT-25-12-PAS-000-001
	Редакция нөмірі/ No: редакция:	
	0	
	Редакция күні / Дата редакции:	
ЖОБА ПАСПОРТЫ ПАСПОРТ ПРОЕКТА	25.05.2025	
	Берілді/ Выдан на:	
		Құрылыска/На строительство

ЖОБА ПАСПОРТЫ №WT25-12
ПАСПОРТ ПРОЕКТА № WT25-12

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРІЯ АУДАНЫНЫҢ БАТЫС ТҰЗКӨЛ КЕН
 ОРЫНДА 259 ҰҢҒЫМАНЫ 6 кВ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ
 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 6 кВ СКВАЖИНЫ 259
 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНЫЙ ТУЗКОЛЬ СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА
 КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Қызылорда-2025 ж.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРІЯ АУДАНЫНЫҢ БАТЫС ТҮЗКӨЛ КЕН ОРЫНДА 259 ҰНҒЫМАНЫ 6 кВ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 6 кВ СКВАЖИНЫ 259 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНЫЙ ТУЗКОЛЬ СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ		AFE нөмірі / Номер AFE:	
		Құжат нөмірі Номер документа:	WT-25-12-PAS-000-001
	ЖОБА ПАСПОРТЫ ПАСПОРТ ПРОЕКТА	Редакция нөмірі/ No: редакция:	0
		Редакция күні / Дата редакции:	25.05.2025
		Берілді/ Выдан на:	Құрылысқа/На строительство

1. Инженерлік қамсыздандыру (инженерлік жабдықтың қысқаша сипаттамасы) Инженерное обеспечение (краткая характеристика инженерного оборудования)	Кернеуі 6кВ электр беру әуе желілерінің негізгі техникалық көрсеткіштері Основные технические показатели воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ			
2. Технологиялық құрылғы(қысқаша сипаттама)/Технологическое оборудование (краткая характеристика)	Құрылғының түрлері Виды оборудования	Қысқаша сипаттамасы Краткая характеристика		
	КТПН-6/0,4кВ ЖТҚС- 6/0,4кВ	Бекітілген қуаты 100 кВа./Установленная мощность 100кВа. Жұмыс режимі үздіксіз, электр жабдығының негізгі көзі ретінде./Режим работы непрерывный, в качестве основного источника электроснабжения.		
3. Пайдалану сипаттамалары Эксплуатационные характеристики	6кВ ӘЖ/ВЛ-6 кВ	Ұзындығы Протяженность (км)	ЖТҚС Қуаты Мощность КТПН (кВА)	Ескерту Примеч.
	1. Скв.259	0,105	100	ЗАС-50 мм2
4. Нысан бойынша қосымша мәліметтер /Дополнительные данные по объекту	Жоба бұйымдарды қолданумен әзірленді: Проект разработан с применением изделий:		ӘЖ-6кВ әуе желілері 3.407.1-143 типтік сериясының т/б тәреулеріне салынады. Воздушные линии ВЛ -6 кВ прокладываются на ж/б опорах по типовой серии 3.407.1-143.	
5. Жоба құжатнамасының құрамы/ Состав проектной документации	1	Жоба паспорты/ Паспорт проекта		
	2	Жалпы түсіндірме хат/ Общая пояснительная записка.		
	3	ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРІЯ АУДАНЫНЫҢ БАТЫС ТҮЗКӨЛ КЕН ОРЫНДА 259 ҰНҒЫМАНЫ 6 кВ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 6 кВ СКВАЖИНЫ 259 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНЫЙ ТУЗКОЛЬ СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ		
6. Қосымша мәліметтер/ Дополнительные сведения	Жоба Қазақстан Республикасының климаттық және инженерлік-геологиялық жағдайларына арналып жасалған/Проект разработан для климатических и инженерно-геологических условий Республики Казахстан Жоба құжатнамасын әзірлеуші ұйым: ЖШС "KAZHADA PROJECTS" Организация – разработчик проектной документации: ТОО "KAZHADA PROJECTS"			
	Жұмыс сызбаларында қабылданған техникалық шешімдер Қазақстан Республикасында әрекет ететін жарылыс-өртке қарсы нормалар мен ережелердің талаптарына сәйкес келеді, және жұмыс сызбаларында қарастырылған шараларды жүргізгенде ғимараттарды(құрылыстарды) қауіпсіз пайдалануға мүмкіндік береді. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям взрыво-противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий (сооружений) при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.			