
	ҚҰЖАТ №/№ ДОКУМЕНТА WT-24-23-PAS-000-001	РЕДАКЦИИЯ № / № РЕДАКЦИИ 0	КҮНІ/ ДАТА 15.11.2024	БЕТІ/СТР 1 из / 2

ЖОБА ПАСПОРТЫ №WT24-23
ПАСПОРТ ПРОЕКТА № WT24-23

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРИЯ АУДАНЫНЫҢ БАТЫС ТҰЗКӨЛ КЕН
ОРЫНДА ҰҢҒЫМАЛАРДЫ 221,258,342 6 кВ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 6 кВ СКВАЖИН 221,258,342
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНЫЙ ТУЗКОЛЬ СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Қызылорда-2024 ж.

	ҚҰЖАТ №/№ ДОКУМЕНТА WT-24-23-PAS-000-001	РЕДАКЦИЯ № / № РЕДАКЦИИ 0	КҮНІ/ ДАТА 15.11.2024	БЕТІ/СТР 2 из / 2

1. Инженерлік қамсыздандыру (инженерлік жабдықтың қысқаша сипаттамасы) Инженерное обеспечение (краткая характеристика инженерного оборудования)	Кернеуі 6кВ электр беру әуе желілерінің негізгі техникалық көрсеткіштері Основные технические показатели воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ			
2. Технологиялық құрылғы(қысқаша сипаттама)/Технологическое оборудование (краткая характеристика)	Құрылғының түрлері Виды оборудования	Қысқаша сипаттамасы Краткая характеристика		
	КТПн-6/0,4кВ ЖТҚС- 6/0,4кВ	Бекітілген қуаты 100 кВа./Установленная мощность 100кВа. Жұмыс режимі үздіксіз, электр жабдығының негізгі көзі ретінде./Режим работы непрерывный, в качестве основного источника электроснабжения.		
3. Пайдалану сипаттамалары Эксплуатационные характеристики	6кВ ӘЖ/ВЛ-6 кВ	Ұзындығы Протяженность (км) 1,050	ЖТҚС Қуаты Мощность КТПН (кВА)	Ескерту Примеч.
	1. Скв.221 1. Скв.258 2. Скв.342	0,295 0,215 0,540	100 100 100	3АС-50 мм2 3АС-50 мм2 3АС-50 мм2
4. Нысан бойынша қосымша мәліметтер /Дополнительные данные по объекту	Жоба бұйымдарды қолданумен әзірленді: Проект разработан с применением изделий:		ӘЖ-6кВ әуе желілері 3.407.1-143 типтік сериясының т/б тәреулеріне салынады. Воздушные линии ВЛ -6 кВ прокладываются на ж/б опорах по типовой серии 3.407.1-143.	
5. Жоба құжатнамасының құрамы/ Состав проектной документации	1	Жоба паспорты/ Паспорт проекта		
	2	Жалпы түсіндірме хат/ Общая пояснительная записка.		
	3	ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ СЫРДАРІЯ АУДАНЫНЫҢ БАТЫС ТҰЗКӨЛ КЕН ОРЫНДА ҰНҒЫМАЛАРДЫ 221,258,342 6 кВ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 6 кВ СКВАЖИН 221,258,342 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНЫЙ ТУЗКОЛЬ СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ		
6. Қосымша мәліметтер/ Дополнительные сведения	Жоба Қазақстан Республикасының климаттық және инженерлік-геологиялық жағдайларына арналып жасалған/Проект разработан для климатических и инженерно-геологических условий Республики Казахстан Жоба құжатнамасын әзірлеуші ұйым: ЖШС "KAZHADA PROJECTS" Организация – разработчик проектной документации: TOO "KAZHADA PROJECTS"			
	Жұмыс сызбаларында қабылданған техникалық шешімдер Қазақстан Республикасында әрекет ететін жарылыс-өртке қарсы нормалар мен ережелердің талаптарына сәйкес келеді, және жұмыс сызбаларында қарастырылған шараларды жүргізгенде ғимараттарды(құрылыстарды) қауіпсіз пайдалануға мүмкіндік береді. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям взрыво-противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий (сооружений) при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.			