



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

№ 4-н/к
05.01.2026
Астана қаласы

город Астана

2026 жылдан 2032 жылды қоса алған кезеңге Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесіндегі электр энергиясы мен қуатының болжамды теңгерімдерін бекіту туралы

«Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 68) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 3 желтоқсандағы № 687 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде №12475 болып тіркелген) бекітілген Электр энергиясы мен қуатының болжамды теңгерімдерін әзірлеу қағидаларына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Мыналар:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес 2026 жылдан 2032 жылға қоса алған кезеңге Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесіндегі электр энергиясының болжамды теңгерімі;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес 2026 жылдан 2032 жылға қоса алған кезеңге Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесіндегі жүктемелерінің қосарланған максимум сағатына электр қуатының болжамды теңгерімі бекітілсін.

2. Электр энергетикасын дамыту департаменті:

1) осы бұйрықты облыс әкімдіктерінің және тиісті энергетика кәсіпорындарының назарына жеткізсін;

2) осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының энергетика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

**Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі**



Е. Ақкенженов

Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2026 жылғы «5» сәуір
№ 444 бұйрығына
1-қосымша

2026 жылдан 2031 жылға қоса алған кезеңге Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесіндегі электр энергиясының болжамды теңгерімі

млрд. кВт·ч

№	Атауы	болжам						
		2026 ж.	2027 ж.	2028 ж.	2029 ж.	2030 ж.	2031 ж.	2032 ж.
1.	Электр энергиясын тұтыну	127,9	132,8	138,5	144,5	150,7	157,0	163,6
2.	Электр энергиясын өндіру	126,5	134,1	143,4	162,1	173,8	177,9	182,0
3.	Қолданыстағы станциялар	123,3	120,4	120,1	119,8	119,4	119,4	119,4
4.	Жоспардағы	3,2	13,7	23,3	42,3	54,4	58,5	62,6
5.	Оның ішінде ЖЭК	9,9	11,7	13,9	20,8	25,1	25,1	25,1
6.	Тапшылық (+), артықшылық (-)	1,4	-1,3	-4,8	-17,6	-23,1	-20,9	-18,4

Солтүстік аймақ

млрд. кВт·сағ

№	Атауы	болжам						
		2026 ж.	2027 ж.	2028 ж.	2029 ж.	2030 ж.	2031 ж.	2032 ж.
1.	Электр энергиясын тұтыну	79,3	81,6	84,6	87,7	90,9	94,1	97,6
2.	Электр энергиясын өндіру	89,7	91,5	95,6	108,1	113,1	117,2	121,3

3.	Қолданыстағы станциялар	89,1	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
4.	Жоспардағы	0,6	2,4	6,6	19,1	24,1	28,2	32,3
5.	Оның ішінде ЖЭК	4,8	6,0	7,2	10,4	10,8	10,8	10,8
6.	Тапшылық (+), артықшылық (-)	-10,4	-9,8	-11,0	-20,4	-22,2	-23,1	-23,8
7.	ҚР Оңтүстік аймақпен ағындар (+ алу, - беру)	-12,8	-10,7	-7,6	-5,2	-3,5	-5,7	-8,0

Оңтүстік аймақ

млрд. кВт.сағ

№	Атауы	болжам						
		2026 ж.	2027 ж.	2028 ж.	2029 ж.	2030 ж.	2031 ж.	2032 ж.
1.	Электр энергиясын тұтыну	31,3	33,1	35,0	37,1	39,2	41,4	43,7
2.	Электр энергиясын өндіру	18,5	22,4	27,4	31,9	35,8	35,8	35,8
3.	Қолданыстағы станциялар	16,3	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
4.	Жоспардағы	2,2	9,0	14,0	18,5	22,4	22,4	22,4
5.	Оның ішінде ЖЭК	4,2	4,8	5,7	9,4	13,3	13,3	13,3
6.	Тапшылық (+), артықшылық (-)	12,8	10,7	7,6	5,2	3,5	5,7	8,0

Батыс аймақ

млрд. кВт.сағ

№	Атауы	болжам						
		2026 ж.	2027 ж.	2028ж.	2029 ж.	2030 ж.	2031 ж.	2032 ж.
1.	Электр энергиясын тұтыну	17,4	18,1	18,9	19,7	20,5	21,4	22,3
2.	Электр энергиясын өндіру	18,3	20,2	20,3	22,1	24,9	24,9	24,9
3.	Қолданыстағы станциялар	17,9	17,9	17,6	17,3	17,0	17,0	17,0

4.	Жоспардағы	0,4	2,3	2,7	4,8	7,9	7,9	7,9
5.	Оның ішінде ЖЭК	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6.	Тапшылық (+), артықшылық (-)	-0,9	-2,1	-1,5	-2,4	-4,3	-3,5	-2,6

Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2026 жылғы «5» қаңтар
№ 44/1 бұйрығына
2-қосымша

2026 жылдан 2031 жылға қоса алған кезеңге Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесіндегі жүктемелерінің қосарланған максимум сағатына электр қуатының болжамды теңгерімі

МВт

№	Атауы	болжам						
		2026 ж.	2027 ж.	2028 ж.	2029 ж.	2030 ж.	2031 ж.	2032 ж.
1	Қажеттілік	21 988	23 047	24 312	25 679	27 065	28 496	29 876
1.1.	Ең жоғары электр жүктемесі	18 511	19 403	20 473	21 598	22 774	23 993	25 283
1.2.	Қажетті қуат резерві	3 477	3 644	3 840	4 082	4 291	4 503	4 593
2	Генерациялау (Қолда бар қуаты)	18 842	20 681	22 564	25 041	25 884	26 549	27 215
2.1.	Қолданыстағы станциялар	17 293	17 360	17 249	17 204	17 161	17 161	17 161
2.2.	Жаңа қуаттарды іске қосу (реконструкциялау, кеңейту, жаңа станциялар)	1 549	3 321	5 315	7 838	8 723	9 389	10 055
3.	Қажетті резерв есепке алынбағандағы тапшылық (+), артықшылық (-)	-330	-1 278	-2 091	-3 444	-3 110	-2 556	-1 933
4.	Қажетті резерв есепке алынғандағы тапшылық (+), артықшылық (-)	3 147	2 366	1 748	638	1 181	1 946	2 660
5.	РЕТТЕУ ҚУАТЫ							

5.1.	Реттеу қуатының қажетті көлемі	2 168	2 392	2 727	3 207	3 375	3 472	3 575
5.2.	Реттеу қуатының қолда бар көлемі	923	1 568	2 219	3 266	3 662	4 058	4 454
5.3.	Реттеу қуатының тапшылығы	1 245	824	508	-	-	-	-

Солтүстік аймақ

№	Атауы	болжам							МВт
		2026 ж.	2026 ж.	2026 ж.	2026 ж.	2026 ж.	2026 ж.	2026 ж.	
1	Қажеттілік	13 427	13 958	14 633	15 335	16 039	16 757	17 388	
1.1.	Ең жоғары электр жүктемесі	11 222	11 644	12 191	12 752	13 341	13 945	14 590	
1.2.	Қажетті қуат резерві	2 205	2 314	2 443	2 582	2 698	2 812	2 798	
2	Генерациялау (Қолда бар қуаты)	15 198	15 978	17 232	19 489	20 344	21 004	21 664	
2.1.	Қолданыстағы станциялар	13 497	13 556	13 566	13 566	13 571	13 571	13 571	
2.2.	Жаңа қуаттарды іске қосу (реконструкциялау, кеңейту, жаңа станциялар)	140	540	1 465	2 882	3 669	4 329	4 989	
3.	Қажетті резерв есепке алынбағандағы тапшылық (+), артықшылық (-)	-2 415	-2 453	-2 840	-3 696	-3 899	-3 955	-3 970	
4.	Қажетті резерв есепке алынғандағы тапшылық (+), артықшылық (-)	-211	-139	-398	-1 114	-1 201	-1 143	-1 172	
5.	Оңтүстік аймақпен ағындар (+ алу, - беру)	-2 100	-2 100	-1 887	-1 791	-2 100	-2 100	-2 100	
6.	Оңтүстік аймақтың қажеттіліктерін ескере отырып тапшылық (+), артықшылық (-)	1 889	1 961	1 489	677	899	957	928	
7.	РЕТТЕУ ҚУАТЫ								
7.1.	Реттеу қуатының қажетті көлемі	1 369	1 503	1 647	1 958	2 027	2 076	2 127	
7.2.	Реттеу қуатының қолда бар көлемі	563	566	693	1 390	1 786	2 182	2 578	

7.3.	Реттеу қуатының тапшылығы	806	937	954	568	242	-	-
------	---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

Оңтүстік аймақ

МВт

№	Атауы	болжам						
		2026 ж.	2026 ж.	2026 ж.	2026 ж.	2026 ж.	2026 ж.	2026 ж.
1.	Қажеттілік	5 730	6 119	6 548	7 012	7 496	8 002	8 534
1.1.	Ең жоғары электр жүктемесі	4 940	5 275	5 645	6 045	6 462	6 899	7 357
1.2.	Қажетті қуат резерві	790	844	903	967	1 034	1 104	1 177
2.	Генерациялау (Қолда бар қуаты)	4 151	5 884	7 449	8 950	9 257	9 257	9 257
2.1.	Қолданыстағы станциялар	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513
2.2.	Жаңа қуаттарды іске қосу (реконструкциялау, кеңейту, жаңа станциялар)	1 217	2 429	3 148	3 708	3 800	3 800	3 800
3.	Қажетті резерв есепке алынбағандағы тапшылық (+), артықшылық (-)	2 210	1 333	984	823	1 149	1 585	2 044
4.	Қажетті резерв есепке алынғандағы тапшылық (+), артықшылық (-)	3 001	2 177	1 887	1 791	2 183	2 689	3 221
5.	Солтүстік аймақпен ағындар (+ алу, - беру)	2 100	2 100	1 887	1 791	2 100	2 100	2 100
6.	Жабылмайтын тапшылық	901	77	-	-	83	589	1 121
7.	РЕТТЕУ ҚУАТЫ							
7.1.	Реттеу қуатының қажетті көлемі	943	1 155	1 546	1 985	2 123	2 158	2 195
7.2.	Реттеу қуатының қолда бар көлемі	360	1 001	1 401	1 701	1 701	1 701	1 701
7.3.	Реттеу қуатының тапшылығы	583	154	145	284	422	457	493

Батыс аймақ

МВт

№	Атауы	болжам						
		2026 ж.	2026 ж.	2026 ж.	2026 ж.	2026 ж.	2026 ж.	2026 ж.
1.	Қажеттілік	2 832	2 970	3 131	3 333	3 530	3 737	3 953
1.1.	Ең жоғары электр жүктемесі	2 350	2 484	2 637	2 801	2 971	3 149	3 336
1.2.	Қажетті қуат резерві	482	486	494	532	559	587	617
2.	Генерациялау (Қолда бар қуаты)	2 946	3 114	3 383	3 884	3 872	3 878	3 884
2.1.	Қолданыстағы станциялар	2 283	2 291	2 170	2 124	2 076	2 076	2 076
2.2.	Жаңа қуаттарды іске қосу (реконструкциялау, кеңейту, жаңа станциялар)	192	352	702	1 248	1 254	1 260	1 266
3.	Қажетті резерв есепке алынбағандағы тапшылық (+), артықшылық (-)	-125	-159	-235	-572	-359	-187	-6
4.	Қажетті резерв есепке алынғандағы тапшылық (+), артықшылық (-)	357	327	259	-39	199	401	611
5.	РЕТТЕУ ҚУАТЫ							
5.1.	Реттеу қуатының қажетті көлемі	356	356	377	390	416	430	445
5.2.	Реттеу қуатының қолда бар көлемі	-	-	125	175	175	175	175
5.3.	Реттеу қуатының тапшылығы	356	356	252	215	241	255	270